

B14N Controle aardingsinstallatie vulpunt tankinstallatie conform AS SIKB 6800 v2.0, pr. 6803 v2.0

Gegevens	Comp. 1A	Comp. 1B	Comp. 2A	Comp. 2B	Dampret.	Aarding
Product	Euro 95	Ultimate ong	Diesel	Ultimate dies		
Inhoud (liter)	35.000	15.000	35.000	15.000		
Installatie jaar	2010	2010	2010	2010		

Resultaten inspectie (vulpunten)	[+ = in orde] [- = niet in orde] [nvt = niet van toepassing]	Comp. 1A	Comp. 1B	Comp. 2A	Comp. 2B	Dampret.	Aarding		
Aardverspreidingsweerstand.		+	+	+	+	+	+		

Toelichting op meetresultaten

Het aardingspunt is duidelijk gemarkeerd en herkenbaar voor de chauffeur van de tankauto.
Aardverspreidingsweerstand vulpunten, dampretour en aardingspaal <1000 Ohm

Meetwaarden	Comp. 1A	Comp. 1B	Comp. 2A	Comp. 2B	Dampret.	Aarding		
Aardverspreidingsweerstand (Ohm)	370	370	370	370	370	370		

Aardingsinstallatie

De aarding wordt verkregen met behulp van de magnesiumanode van de kathodische bescherming.
Aan de vulpuntenbak is een overbruggingsstrip gemonteerd die bij aansluiting van de aarding van de tankwagen een doorverbinding verzorgt met de installatie.

Verklaring

Het certificaat van accreditatie van Kiwa Inspecta Nederland B.V. met registratienummer I326 en het hierbij behorende beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de uitgevoerde werkzaamheden inclusief rapportage.

Kiwa Inspecta Nederland B.V.