

B02 Controle kathodische bescherming tankinstallatie conform AS SIKB 6800 v2.0 pr. 6801 v2.0

Gegevens	Tank 1	Tank 2
Product	Comp.tank	Comp.tank
Inhoud (liter)	50.000	50.000
Installatie jaar	2010	2010
Omschrijving		

Resultaten inspectie	[+ = in orde] [- = niet in orde]	Tank 1	Tank 2						
Functioneren van de KB-installatie.		+	+						

Meetwaarden KB installatie	Tank 1	Tank 2						
Metaal Elektrolyt Potentiaal ingeschakeld (in -mV).	1500	1500						
Metaal Elektrolyt Potentiaal uitgeschakeld (in -mV).	1000	900						
Beschermstroom (in µA).	60	5						

Verklaring

Het certificaat van accreditatie van Kiwa Inspecta Nederland B.V. met registratienummer I326 en het hierbij behorende beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de uitgevoerde werkzaamheden inclusief rapportage.